令和6年度 東部系浄水年間

採水場所：矢巾一区公民館

項目番号	項目名	水質基準値 数値	単位	4月4日	5月8日	6月6日	7月4日	8月7日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日	最高値
1	一般細菌	100以下	集落数/mℓ	0												0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出												不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/ℓ													
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/ℓ													
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/ℓ													
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/ℓ													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/ℓ													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/ℓ	1.38												1.38
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/ℓ													
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/ℓ													
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/ℓ													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/ℓ													
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/ℓ													
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
20	ベンゼン	0.01以下	mg/ℓ													
21	塩素酸	0.6以下	mg/ℓ													
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/ℓ													
23	クロロホルム	0.06以下	mg/ℓ													
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ													
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/ℓ													
26	臭素酸	0.01以下	mg/ℓ													
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/ℓ													
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ													
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/ℓ													
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/ℓ													
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/ℓ													
32	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/ℓ													
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/ℓ													
35	銅及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/ℓ													
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/ℓ													
38	塩化物イオン	200以下	mg/ℓ	15.0												15
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/ℓ													
40	蒸発残留物	500以下	mg/ℓ													
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/ℓ													
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/ℓ													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/ℓ													
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/ℓ													
45	フェノール類	0.005以下	mg/ℓ													
46	有機物（全有機炭素(TOC)量）	3以下	mg/ℓ	0.3												0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下		7.0												7
48	味	異常でないこと		異常なし												異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし												異常なし
50	色度	5 以下	度	<0.5												<0.5
51	濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1
管理目標設定項目	1,2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/ℓ													
	ジクロロアセトニトリル	0.01（暫定）	mg/ℓ													
	抱水クロラール	0.02（暫定）	mg/ℓ													
	遊離炭酸	20以下	mg/ℓ													
	臭気強度（TON）	3以下	mg/ℓ													
	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける。														
	従属栄養細菌	2000以下	集落数/mℓ													
	1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/ℓ													
	残留塩素（mg/ℓ）	0.1以上	mg/ℓ	0.38												0.38
	気温（℃）		℃	12.0												12.0
	水温（℃）		℃	10.5												10.5

令和6年度 西部系高区浄水年間

採水場所：南昌公民館

項目番号	項目名	水質基準値 数値	単位	4月4日	5月8日	6月6日	7月4日	8月7日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日	最高値
1	一般細菌	100以下	集落数/mℓ	0												0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出												不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/ℓ													
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/ℓ													
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/ℓ													
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/ℓ													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/ℓ													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/ℓ													
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/ℓ													
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/ℓ													
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/ℓ													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/ℓ													
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/ℓ													
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
20	ベンゼン	0.01以下	mg/ℓ													
21	塩素酸	0.6以下	mg/ℓ													
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/ℓ													
23	クロロホルム	0.06以下	mg/ℓ													
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ													
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/ℓ													
26	臭素酸	0.01以下	mg/ℓ													
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/ℓ													
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ													
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/ℓ													
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/ℓ													
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/ℓ													
32	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/ℓ													
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/ℓ													
35	銅及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/ℓ													
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/ℓ													
38	塩化物イオン	200以下	mg/ℓ	6.7												6.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/ℓ													
40	蒸発残留物	500以下	mg/ℓ													
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/ℓ													
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/ℓ													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/ℓ													
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/ℓ													
45	フェノール類	0.005以下	mg/ℓ													
46	有機物(全有機炭素(TOC)量)	3以下	mg/ℓ	0.4												0.4
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下		7.6												7.6
48	味	異常でないこと		異常なし												異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし												異常なし
50	色度	5 以下	度	<0.5												<0.5
51	濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1
管理目標設定項目	1,2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/ℓ													
	ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定)	mg/ℓ													
	抱水クロラール	0.02(暫定)	mg/ℓ													
	遊離炭酸	20以下	mg/ℓ													
	臭気強度(TON)	3以下	mg/ℓ													
	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける。														
	従属栄養細菌	2000以下	集落数/mℓ													
	1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/ℓ													
	残留塩素(mg/ℓ)	0.1以上	mg/ℓ	0.22												0.22
	気温(℃)		℃	14.0												14.0
	水温(℃)		℃	7.0												7.0

令和6年度 西部系低区浄水年間

採水場所：南矢幅公民館

項目番号	項目名	水質基準値 数値	単位	4月4日	5月8日	6月6日	7月4日	8月7日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日	最高値
1	一般細菌	100以下	集落数/mℓ	0												0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出												不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/ℓ													
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/ℓ													
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/ℓ													
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/ℓ													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/ℓ													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/ℓ													
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/ℓ													
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/ℓ													
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/ℓ													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/ℓ													
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/ℓ													
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
20	ベンゼン	0.01以下	mg/ℓ													
21	塩素酸	0.6以下	mg/ℓ													
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/ℓ													
23	クロロホルム	0.06以下	mg/ℓ													
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ													
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/ℓ													
26	臭素酸	0.01以下	mg/ℓ													
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/ℓ													
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ													
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/ℓ													
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/ℓ													
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/ℓ													
32	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/ℓ													
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/ℓ													
35	銅及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/ℓ													
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/ℓ													
38	塩化物イオン	200以下	mg/ℓ	6.7												6.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/ℓ													
40	蒸発残留物	500以下	mg/ℓ													
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/ℓ													
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/ℓ													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/ℓ													
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/ℓ													
45	フェノール類	0.005以下	mg/ℓ													
46	有機物(全有機炭素(TOC)量)	3以下	mg/ℓ	0.4												0.4
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下		7.6												7.6
48	味	異常でないこと		異常なし												異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし												異常なし
50	色度	5 以下	度	<0.5												<0.5
51	濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1
管理目標設定項目	1,2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/ℓ													
	ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定)	mg/ℓ													
	抱水クロラール	0.02(暫定)	mg/ℓ													
	遊離炭酸	20以下	mg/ℓ													
	臭気強度(TON)	3以下	mg/ℓ													
	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける。														
	従属栄養細菌	2000以下	集落数/mℓ													
	1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/ℓ													
	残留塩素(mg/ℓ)	0.1以上	mg/ℓ	0.34												0.34
	気温(℃)		℃	12.0												12.0
	水温(℃)		℃	10.5												10.5