令和8年度 東部系浄水年間

採水場所:矢巾一区公民館

項目番号	項目名	水質基準値 数値	単位	4月2日	5月14日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月8日	11月12日	12月10日	1月7日	2月4日	3月2日	最高値
1	一般細菌	100以下	集落数/mℓ	0	0	0										0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出										不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/ℓ													
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/ℓ													
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/ℓ													
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/ℓ													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/ℓ		<0.001											<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/ℓ	1.26	1.32	0.88										1.32
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/ℓ													
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/ℓ		0.3											0.3
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/ℓ													
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/ℓ													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/ℓ													
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/ℓ													
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/ℓ		<0.000005											<0.000005
21	ベンゼン	0.01以下	mg/ℓ													
22	塩素酸	0.6以下	mg/ℓ		<0.06											<0.06
23	クロロ酢酸	0.02以下	mg/ℓ		<0.002											<0.002
24	クロロホルム	0.06以下	mg/ℓ		0.001											0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ		<0.003											<0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/ℓ		0.003											0.003
27	臭素酸	0.01以下	mg/ℓ		<0.001											<0.001
28	総トリハロメタン	0.1以下	mg/ℓ		0.006											0.006
29	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ		<0.003											<0.003
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/ℓ		0.002											0.002
31	ブロモホルム	0.09以下	mg/ℓ		<0.001											<0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/ℓ		<0.008											<0.008
33	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/ℓ		0.02											0.02
35	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/ℓ													
36	銅及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
37	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/ℓ													
38	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/ℓ													
39	塩化物イオン	200以下	mg/ℓ	15.4	15.1	14.1										15.4
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/ℓ		70											70
41	蒸発残留物	500以下	mg/ℓ		165											165
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/ℓ													
43	ジェオスミン	0.00001以下	mg/ℓ			<0.000001										<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/ℓ			<0.000001										<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/ℓ													
46	フェノール類	0.005以下	mg/ℓ													
47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	3以下	mg/ℓ	0.3	0.3	0.4										0.4
48	pH値	5.8 以上 8.6 以下		7.1	7.1	7.2										7.2
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし										異常なし
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし										異常なし
51	色度	5 以下	度	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5
52	濁度	2 以下	度	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1
管理目標設定項目	1,2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/ℓ													
	ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定)	mg/ℓ													
	抱水クロラール	0.02(暫定)	mg/ℓ													
	遊離炭酸	20以下	mg/ℓ													
	臭気強度(TON)	3以下	mg/ℓ													
	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける。														
	従属栄養細菌	2000以下	集落数/mℓ													
	1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/ℓ													
	残留塩素(mg/ℓ)	0.1以上	mg/ℓ	0.40	0.28	0.26										0.40
	気温(℃)		℃	3.6	13.8	27.6										27.6
	水温(℃)		℃	11.2	16.6	19.4										19.4

令和8年度 西部系高区浄水年間

採水場所：南昌公民館

項目番号	項目名	水質基準値 数値	単位	4月2日	5月14日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月8日	11月12日	12月10日	1月7日	2月4日	3月2日	最高値
1	一般細菌	100以下	集落数/mℓ	0	0	0										0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出										不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/ℓ													
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/ℓ													
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/ℓ													
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/ℓ													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/ℓ		<0.001											<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/ℓ													
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/ℓ													
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/ℓ													
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/ℓ													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/ℓ													
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/ℓ													
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/ℓ		<0.000005											<0.000005
21	ベンゼン	0.01以下	mg/ℓ													
22	塩素酸	0.6以下	mg/ℓ		0.07											0.07
23	クロロ酢酸	0.02以下	mg/ℓ		<0.002											<0.002
24	クロロホルム	0.06以下	mg/ℓ		0.009											0.009
25	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ		<0.003											<0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/ℓ		<0.001											<0.001
27	臭素酸	0.01以下	mg/ℓ		<0.001											<0.001
28	総トリハロメタン	0.1以下	mg/ℓ		0.012											0.012
29	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ		0.005											0.005
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/ℓ		0.003											0.003
31	ブロモホルム	0.09以下	mg/ℓ		<0.001											<0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/ℓ		<0.008											<0.008
33	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/ℓ		0.04											0.04
35	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/ℓ													
36	銅及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
37	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/ℓ													
38	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/ℓ													
39	塩化物イオン	200以下	mg/ℓ	6.7	6.7	6.7										6.7
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/ℓ		41											41
41	蒸発残留物	500以下	mg/ℓ		122											122
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/ℓ													
43	ジェオスミン	0.00001以下	mg/ℓ			<0.000001										<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/ℓ			<0.000001										<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/ℓ													
46	フェノール類	0.005以下	mg/ℓ													
47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	3以下	mg/ℓ	0.3	0.3	0.4										0.4
48	pH値	5.8 以上 8.6 以下		7.8	7.8	7.8										7.8
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし										異常なし
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし										異常なし
51	色度	5 以下	度	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5
52	濁度	2 以下	度	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1
管理目標設定項目	1,2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/ℓ													
	ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定)	mg/ℓ													
	抱水クロラール	0.02(暫定)	mg/ℓ													
	遊離炭酸	20以下	mg/ℓ													
	臭気強度(TON)	3以下	mg/ℓ													
	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける。														
	従属栄養細菌	2000以下	集落数/mℓ													
	1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/ℓ													
	残留塩素(mg/ℓ)	0.1以上	mg/ℓ	0.32	0.26	0.24										0.32
	気温(℃)		℃	3.8	17.9	26.3										26.3
	水温(℃)		℃	8.4	14.4	18.5										18.5

令和8年度 西部系低区浄水年間

採水場所：南矢幅公民館

項目番号	項目名	水質基準値 数値	単位	4月2日	5月14日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月8日	11月12日	12月10日	1月7日	2月4日	3月2日	最高値
1	一般細菌	100以下	集落数/mℓ	0	0	0										0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出										不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/ℓ													
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/ℓ													
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ		0.002											0.002
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/ℓ													
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/ℓ													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/ℓ		<0.001											<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/ℓ													
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/ℓ													
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/ℓ													
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/ℓ													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/ℓ													
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/ℓ													
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/ℓ		<0.000005											<0.000005
21	ベンゼン	0.01以下	mg/ℓ													
22	塩素酸	0.6以下	mg/ℓ		0.07											0.07
23	クロロ酢酸	0.02以下	mg/ℓ		<0.002											<0.002
24	クロロホルム	0.06以下	mg/ℓ		0.007											0.007
25	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ		<0.003											<0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/ℓ		<0.001											<0.001
27	臭素酸	0.01以下	mg/ℓ		<0.001											<0.001
28	総トリハロメタン	0.1以下	mg/ℓ		0.009											0.009
29	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ		0.004											0.004
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/ℓ		0.002											0.002
31	ブロモホルム	0.09以下	mg/ℓ		<0.001											<0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/ℓ		<0.008											<0.008
33	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/ℓ		0.05											0.05
35	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/ℓ													
36	銅及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
37	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/ℓ													
38	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/ℓ													
39	塩化物イオン	200以下	mg/ℓ	6.7	6.6	6.8										6.8
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/ℓ													
41	蒸発残留物	500以下	mg/ℓ		118											118
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/ℓ													
43	ジェオスミン	0.00001以下	mg/ℓ			<0.000001										<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/ℓ			<0.000001										<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/ℓ													
46	フェノール類	0.005以下	mg/ℓ													
47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	3以下	mg/ℓ	0.4	0.3	0.4										0.4
48	pH値	5.8 以上 8.6 以下		7.7	7.6	7.6										7.7
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし										異常なし
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし										異常なし
51	色度	5 以下	度	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5
52	濁度	2 以下	度	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1
管理目標設定項目	1,2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/ℓ													
	ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定)	mg/ℓ													
	抱水クロラール	0.02(暫定)	mg/ℓ													
	遊離炭酸	20以下	mg/ℓ													
	臭気強度(TON)	3以下	mg/ℓ													
	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける。														
	従属栄養細菌	2000以下	集落数/mℓ													
	1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/ℓ													
	残留塩素(mg/ℓ)	0.1以上	mg/ℓ	0.24	0.28	0.30										0.30
	気温(℃)		℃	3.6	13.3	27.3										27.3
	水温(℃)		℃	11.4	15.4	17.9										17.9