

令和7年度 東部系浄水年間

採水場所: 矢巾一区公民館

項目番号	項目名	水質基準値 数 値 単位	4月3日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	最高値
1	一般細菌	100以下 集落数/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下 mg/l					<0.0003								<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005以下 mg/l					<0.00005								<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01以下 mg/l					<0.001								<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01以下 mg/l					0.001								0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下 mg/l					<0.001								<0.001
8	六価クロム化合物	0.02以下 mg/l					<0.002								<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04以下 mg/l					<0.004								<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下 mg/l		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下 mg/l	1.25	1.38	1.33	0.88	0.80	0.93	1.18	1.20	1.16	1.13	1.12	1.38	1.38
12	フッ素及びその化合物	0.8以下 mg/l					0.14								0.14
13	ホウ素及びその化合物	1以下 mg/l		0.3			0.3			0.3				0.3	0.3
14	四塩化炭素	0.002以下 mg/l					<0.0002								<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05以下 mg/l					<0.005								<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下 mg/l					<0.001								<0.001
17	ジクロロメタン	0.02以下 mg/l					<0.001								<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01以下 mg/l					<0.001								<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01以下 mg/l					<0.001								<0.001
20	ベンゼン	0.01以下 mg/l					<0.001								<0.001
21	塩素酸	0.6以下 mg/l		<0.06			0.09			0.08				<0.06	0.09
22	クロロ酢酸	0.02以下 mg/l		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06以下 mg/l		0.001			0.002			0.001				0.001	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03以下 mg/l		<0.003			<0.003			<0.003				<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1以下 mg/l		0.003			0.003			0.002				0.002	0.003
26	臭素酸	0.01以下 mg/l		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1以下 mg/l		0.006			0.007			0.005				0.005	0.007
28	トリクロロ酢酸	0.03以下 mg/l		<0.003			<0.003			<0.003				<0.003	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03以下 mg/l		0.002			0.002			0.002				0.002	0.002
30	ブromホルム	0.09以下 mg/l		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08以下 mg/l		<0.008			<0.008			<0.008				<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1以下 mg/l					0.008								0.008
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下 mg/l		0.02			0.02			0.02				0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3以下 mg/l					<0.03								<0.03
35	銅及びその化合物	1以下 mg/l					0.02								0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200以下 mg/l					20.3								20.3
37	マンガン及びその化合物	0.05以下 mg/l					<0.001								<0.001
38	塩化物イオン	200以下 mg/l	14.0	14.3	14.3	13.8	14.6	13.4	14.8	14.9	14.9	14.6	14.5	14.8	14.9
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300以下 mg/l		70			65			68				70	70
40	蒸発残留物	500以下 mg/l		165			195			163				165	195
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下 mg/l					<0.02								<0.02
42	ジオスミン	0.00001以下 mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下 mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02以下 mg/l					<0.002								<0.002
45	フェノール類	0.005以下 mg/l					<0.0005								<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)量)	3以下 mg/l	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 以下 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2 以下 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目	1,2-ジクロロエタン	0.004以下 mg/l					<0.0004								<0.0004
	ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定) mg/l					<0.001								<0.001
	抱水クロラール	0.02(暫定) mg/l					<0.002								<0.002
	遊離炭酸	20以下 mg/l					15								15
	臭気強度(TON)	3以下 mg/l					<1								<1
	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける。					-1.2								-1.2
	従属栄養細菌	2000以下 集落数/ml					69								69
	1,1-ジクロロエチレン	0.1以下 mg/l					<0.01								<0.01
	ヘルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)	合計で0.000005以下 mg/l		<0.000002			<0.000002			<0.000002				<0.000002	<0.000002
	ヘルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002			<0.000002			<0.000002				<0.000002	<0.000002
残留塩素(mg/l)	0.1以上 mg/l		0.20	0.18	0.28	0.26	0.26	0.26	0.30	0.30	0.34	0.26	0.34	0.30	0.34
気温(℃)	℃		8.0	14.8	20.9	32.5	28.5	24.9	19.5	7.3	-0.9	1.3	2.7	6.8	32.5
水温(℃)	℃		10.5	14.6	17.2	21.3	24.3	22.9	19.2	15.5	13.1	8.9	9.4	11.4	24.3

令和7年度 西部系高区浄水年間

採水場所：南昌公民館

項目番号	項目名	水質基準値 数 値 単位	4月3日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	最高値
1	一般細菌	100以下 集落数/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下 mg/ℓ					<0.0003								<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005以下 mg/ℓ					<0.00005								<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01以下 mg/ℓ					<0.001								<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01以下 mg/ℓ					<0.001								<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下 mg/ℓ					0.001								0.001
8	六価クロム化合物	0.02以下 mg/ℓ					<0.002								<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04以下 mg/ℓ					<0.004								<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下 mg/ℓ		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下 mg/ℓ					<0.05								<0.05
12	フッ素及びその化合物	0.8以下 mg/ℓ					0.11								0.11
13	ホウ素及びその化合物	1以下 mg/ℓ					<0.1								<0.1
14	四塩化炭素	0.002以下 mg/ℓ					<0.0002								<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05以下 mg/ℓ					<0.005								<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下 mg/ℓ					<0.001								<0.001
17	ジクロロメタン	0.02以下 mg/ℓ					<0.001								<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01以下 mg/ℓ					<0.001								<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01以下 mg/ℓ					<0.001								<0.001
20	ベンゼン	0.01以下 mg/ℓ					<0.001								<0.001
21	塩素酸	0.6以下 mg/ℓ		<0.06			0.11			0.09				<0.06	0.11
22	クロロ酢酸	0.02以下 mg/ℓ		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06以下 mg/ℓ		0.008			0.01			0.008				0.007	0.01
24	ジクロロ酢酸	0.03以下 mg/ℓ		<0.003			<0.003			<0.003				<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下 mg/ℓ		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01以下 mg/ℓ		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1以下 mg/ℓ		0.011			0.013			0.01				0.009	0.013
28	トリクロロ酢酸	0.03以下 mg/ℓ		0.005			0.006			0.005				0.006	0.006
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下 mg/ℓ		0.003			0.003			0.002				0.002	0.003
30	ブロモホルム	0.09以下 mg/ℓ		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08以下 mg/ℓ		<0.008			<0.008			<0.008				<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1以下 mg/ℓ					0.002								0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下 mg/ℓ					0.04								0.04
34	鉄及びその化合物	0.3以下 mg/ℓ					<0.03								<0.03
35	銅及びその化合物	1以下 mg/ℓ					<0.01								<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200以下 mg/ℓ					14.8								14.8
37	マンガン及びその化合物	0.05以下 mg/ℓ					<0.001								<0.001
38	塩化物イオン	200以下 mg/ℓ	6.5	6.5	6.7	6.6	6.7	6.6	6.8	6.7	7.0	6.7	6.6	6.6	7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300以下 mg/ℓ					38								38
40	蒸発残留物	500以下 mg/ℓ		131			154			119				114	154
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下 mg/ℓ					<0.02								<0.02
42	ジオスミン	0.00001以下 mg/ℓ			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下 mg/ℓ			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02以下 mg/ℓ					<0.002								<0.002
45	フェノール類	0.005以下 mg/ℓ					<0.0005								<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)量)	3以下 mg/ℓ	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 以下 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2 以下 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目	1,2-ジクロロエタン	0.004以下 mg/ℓ					<0.0004								<0.0004
	ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定) mg/ℓ					0.001								0.001
	抱水クロラール	0.02(暫定) mg/ℓ					<0.002								<0.002
	遊離炭酸	20以下 mg/ℓ					2								2
	臭気強度(TON)	3以下 mg/ℓ					<1								<1
	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける。					-1								-1
	従属栄養細菌	2000以下 集落数/ml					6								6
	1,1-ジクロロエチレン	0.1以下 mg/ℓ					<0.01								<0.01
	ヘルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)	合計で0.000005以下 mg/ℓ		<0.000002			<0.000002			<0.000002				<0.000002	<0.000002
	ヘルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002			<0.000002			<0.000002				<0.000002	<0.000002
残留塩素(mg/ℓ)	0.1以上 mg/ℓ	0.24	0.18	0.20	0.22	0.14	0.12	0.16	0.22	0.30	0.28	0.24	0.30	0.30	0.30
気温(℃)	℃	8.0	18.1	21.1	31.6	26.5	25.6	22.1	14.7	0.3	0.1	2.4	7.8	31.6	31.6
水温(℃)	℃	7.5	12.3	15.0	20.1	24.5	23.9	20.2	13.9	10.1	6.1	4.3	5.9	24.5	24.5

令和7年度 西部系低区浄水年間

採水場所：南矢幅公民館

項目番号	項目名	水質基準値 数値単位	4月3日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	最高値
1	一般細菌	100以下 集落数/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下 mg/l					<0.0003								<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005以下 mg/l					<0.00005								<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01以下 mg/l					<0.001								<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01以下 mg/l					0.002			<0.001					0.002
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下 mg/l					0.001								0.001
8	六価クロム化合物	0.02以下 mg/l					<0.002								<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04以下 mg/l					<0.004								<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下 mg/l		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下 mg/l					<0.05								<0.05
12	フッ素及びその化合物	0.8以下 mg/l					0.12								0.12
13	ホウ素及びその化合物	1以下 mg/l					<0.1								<0.1
14	四塩化炭素	0.002以下 mg/l					<0.0002								<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05以下 mg/l					<0.005								<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下 mg/l					<0.001								<0.001
17	ジクロロメタン	0.02以下 mg/l					<0.001								<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01以下 mg/l					<0.001								<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01以下 mg/l					<0.001								<0.001
20	ベンゼン	0.01以下 mg/l					<0.001								<0.001
21	塩素酸	0.6以下 mg/l		0.07			0.1			0.1				<0.06	0.1
22	クロロ酢酸	0.02以下 mg/l		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06以下 mg/l		0.007			0.009			0.006				0.006	0.009
24	ジクロロ酢酸	0.03以下 mg/l		<0.003			<0.003			<0.003				<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1以下 mg/l		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01以下 mg/l		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1以下 mg/l		0.009			0.012			0.008				0.008	0.012
28	トリクロロ酢酸	0.03以下 mg/l		0.004			0.004			0.003				0.004	0.004
29	ブromジクロロメタン	0.03以下 mg/l		0.002			0.003			0.002				0.002	0.003
30	ブromホルム	0.09以下 mg/l		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08以下 mg/l		<0.008			<0.008			<0.008				<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1以下 mg/l					0.007								0.007
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下 mg/l					0.05								0.05
34	鉄及びその化合物	0.3以下 mg/l					<0.03								<0.03
35	銅及びその化合物	1以下 mg/l					<0.01								<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200以下 mg/l					15								15
37	マンガン及びその化合物	0.05以下 mg/l					<0.001								<0.001
38	塩化物イオン	200以下 mg/l	6.5	6.5	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	7.0	6.6	6.6	6.5	7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300以下 mg/l					39								39
40	蒸発残留物	500以下 mg/l		124			133			119				120	133
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下 mg/l					<0.02								<0.02
42	ジオスミン	0.00001以下 mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下 mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02以下 mg/l					<0.002								<0.002
45	フェノール類	0.005以下 mg/l					<0.0005								<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)量)	3以下 mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 以下 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2 以下 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目	1,2-ジクロロエタン	0.004以下 mg/l					<0.0004								<0.0004
	ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定) mg/l					0.002								0.002
	抱水クロラール	0.02(暫定) mg/l					<0.002								<0.002
	遊離炭酸	20以下 mg/l					4								4
	臭気強度(TON)	3以下 mg/l					<1								<1
	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける。					-1.2								-1.2
	従属栄養細菌	2000以下 集落数/ml					6								6
	1,1-ジクロロエチレン	0.1以下 mg/l					<0.01								<0.01
	ヘルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)	合計で0.000005以下 mg/l		<0.000002			<0.000002			<0.000002				<0.000002	<0.000002
	ヘルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002			<0.000002			<0.000002				<0.000002	<0.000002
残留塩素(mg/l)	0.1以上 mg/l		0.28	0.20	0.26	0.26	0.24	0.28	0.26	0.28	0.36	0.28	0.32	0.30	0.36
気温(℃)	℃		8.0	14.5	20.3	31.3	28.0	24.0	20.3	6.7	-1.4	1.5	2.6	6.9	31.3
水温(℃)	℃		10.5	14.1	16.3	19.6	23.7	22.4	19.4	15.1	12.1	6.7	8.2	9.5	23.7